

115年度法務部廉政署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部廉 政署博愛 (二)大樓 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	
法務部廉 政署廉政 研習中心 辦理情形	✓	/	✓	✓	✓	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	
法務部廉 政署中部 地區調查 組(國立中 興大學校 區內) 辦理情形	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	
法務部廉 政署南部 地區調查 組 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部廉政署 博愛(二)大樓	臺北市中正區博愛路166號	每2年1次	中邦建築物公共安全檢查有限公司	臺北市建築物公共安全檢查商業同業公會	114年	114年12月1日至116年12月31日	北市公安字第11480463100號
2	法務部廉政署 廉政研習中心	新北市坪林區大林里逮魚堀49號	每2年1次	泓海工程顧問有限公司	經濟部水利署臺北水源特定區管理分署	114年	115年1月1日至116年12月31日	
3	法務部廉政署 南部地區調查組	高雄市前金區六合二路217號	每2年1次	大立建築物公共安全檢查股份有限公司	高雄市政府工務局	113年	113年11月19日至115年11月19日	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	114年下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部廉政署 博愛(二)大樓	臺北市中正區博愛路166號	040188916	每年1次	吉承日電股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1151110	每月1次	2日	1日	1日	1日	4日	1日	

2	法務部廉政署南部地區調查組	高雄市前金區六合二路 217 號	040209 069	每年 1 次	崇友實業股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1150323	每月 1 次	1日	6日	2日	2日	3日	2日	
---	---------------	------------------	------------	--------	------------	----------------	---------	--------	----	----	----	----	----	----	--

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表													
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註	
1	法務部廉政署博愛(二)大樓	臺北市中正區博愛路 166 號	105 使自第 0237 號	B3F~4F	1 年 1 次	114	久康防災工程股份有限公司 蕭朝先	消士證字第 1234 號	符合	2025/3/24	115 年 5 月前		
2	法務部廉政署廉政研習中心	新北市坪林區大林里逮魚堀 49 號	99 北水使字第 006 號	地上 1-3 層	1 年 1 次	114	聯合專業消防有限公司 陳柏輝	消士證字第 4075 號	符合	2025/3/24	115 年 3 月前		
3	法務部廉政署中部地區調查組(國立中興大學-興大一村)	臺中市南區積善里興大路 150 號	55 中建字土營字第 443 號	地上 2 層	1 年 1 次	114	余且消防顧問股份有限公司 謝宜樺	消士證字第 2261 號	符合	2025/3/14	115 年 5 月前		
4	法務部廉政署中部地區調查組(國立中興大學-舊興創基地)	臺中市南區積善里興大路 145 號	58 中建土營字第 548 玖號	地下 1 層、地上 3 層	1 年 1 次	114	余且消防顧問股份有限公司 謝宜樺	消士證字第 2261 號	符合	2025/3/14	115 年 5 月前		

5	法務部廉政署南部地區調查組	高雄市前金區六合二路217號	(107)高市工建築使字第00964、(107)高市工建築變使字第00964-01、(107)高市工建築變使字第00964-02	B1F-5F	1 年 1 次	114	達侑消防工程行	消士證字第3032 號	符合	2025/4/1	115 年 5 月前	
---	---------------	----------------	--	--------	---------	-----	---------	-------------	----	----------	------------	--

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期 (最近 1 次 實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部廉政署	臺北市中正區博愛路166 號	00065240110	台灣機電顧問股份有限公司 (高低壓)	北市電技證字第AX500093-2 號	114 年 11 月 22 日	停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期：	115 年 7 月	每月 1 次	

2	法務部廉政署廉政研習中心	新北市坪林區大林里逮魚堀49號	01935410113	鎧鉅工程顧問有限公司	新北電技中字第AC501778-4號	114年9月23日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期	115年3月	每月1次	
3	法務部廉政署中部地區調查組(國立中興大學-興大一村)	臺中市南區積善里興大路150號	07-93-0302-10-6	誠午電機技術顧問股份有限公司	中市維護字第DA700014-5號	114年7月24日	非停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期：	115年3月	每年2次	
4	法務部廉政署南部地區調查組	高雄市前金區六合二路217號	11143937110	高雄機電顧問股份有限公司	高經電技字第DC602490號	114年9月9日	非停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期：	115年3月	每年1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。